



**P o k y n y**  
**pro odstavení domovní čerpací jímky tlakové kanalizace SIGMA-PRESS**  
**z provozu přes zimní období**

---

**Postup při odstavení čerpací jímky tlakové kanalizace SIGMA-PRESS z provozu přes zimní období :**

1. Před manipulací se zařízením nejdříve vypneme hlavní vypínač v ovládací automaticce.
2. Sejmeme poklop čerpací jímky.
3. Uzavřeme kulový uzávěr na výtlačném potrubí - páčka kulového uzávěru musí být vodorovně.
4. Dopustíme do jímky dostatečné množství vody cca 0,9 m nad její dno.
5. Podle délky odstávky čerpací jímky je vhodné provést občasné **protočení čerpadla**, aby nedošlo k tzv. zatvrdnutí čerpadla. Postup je opačný jako při odstavení technologie tzn. otevření kulového ventilu, zapnutí hlavního vypínače, stisknutí tlačítka "spínač provozních stavů". Čerpadlo se uvede do provozu na jeden čerpací cyklus (cca minuta chodu).
6. Pro opětovné "zazimování" opakovat postup podle bodů 1 až 4. Doporučená četnost "protočení" čerpadla je jedenkrát za dva měsíce.
7. Pro uvedení čerpací šachty do běžného provozu opakovat postup podle bodu 5.